



ZKLJ-TRD3154 2020/08/01

报告编号：ZKLJ-G-20210630-006



检测报告

(委托编号：20211105)

项目类别：固定污染源废气

委托单位：国环首衡（北京）生态环境技术有限公司

受测单位：北京圣永制药有限公司

北京中科丽景环境检测技术有限公司



地址：北京经济技术开发区景园街10号B座2层

电话：010-67863343

地址：北京市大兴区永源路15号北京建筑大学学院楼B座西侧实验楼4层



检测报告

TEST REPORT

报告编号: ZKLJ-G-20210630-006

第 1 页 共 2 页

委托单位	国环首衡（北京）生态环境技术有限公司		
受测单位	北京圣永制药有限公司		
受检地址	北京市通州区于家务聚富苑工业区聚和四街3号2幢		
项目类别	固定污染源废气	检测日期	2021.06.28
采样日期	2021.06.28	样品数量	1 个
检测项目	氮氧化物		
检测依据	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014		
检测仪器	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E ZKLJ-YQ-2406、2407;		
标准限值来源	锅炉大气污染物排放标准 DB11/ 139-2015		
备注	/		
编制人	唐		
审核人	董		
批准人	刘		
签发日期	2021.6.30		





检测报告

TEST REPORT

报告编号: ZKLJ-G-20210630-006

第 2 页 共 2 页

排气筒名称	锅炉排气筒	
锅炉名称型号/编号	WNS2-1.0-Q 燃气蒸汽锅炉	
投运日期	2016.03	
燃料种类	天然气	
测点截面面积(m ²)	0.196	
排气筒高度(m)	15	
采样日期	2021.06.28	
样品编号	20211105CG001	
锅炉负荷(%)	80	
大气压(kPa)	100.3	
烟气温度(℃)	86.1	
烟气湿度(%)	4.2	
烟气平均流速(m/s)	3.88	
含氧量(%)	5.1	
工况废气量(m ³ /h)	2738	
标况废气量(m ³ /h)	1974	
检测项目	检测结果	标准限值
氮氧化物排放浓度(mg/m ³)	40	/
氮氧化物折算浓度(mg/m ³)	44	80
氮氧化物排放速率(kg/h)	0.079	/

中 科 中 源 有 限 公 司