



ZKLJ-TRD3154 2021/10/01



中科丽景

报告编号：ZKLJ-G-20220414-009

检测报告

(委托编号：20220868)

项目类别： 固定污染源废气

委托单位： 国环首衡（北京）生态环境技术有限公司

受测单位： 北京圣永制药有限公司



北京中科丽景环境检测技术有限公司



地址：北京经济技术开发区景园街 10 号 B 座 2 层
地址：北京市大兴区永源路 15 号北京建筑大学学院楼 B 座西侧实验室 4 层

电话：010-67863343



ZKLJ-TRD3154 2021/10/01

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: ZKLJ-G-20220414-009

第 1 页 共 2 页

委托单位	国环首衡（北京）生态环境技术有限公司		
受测单位	北京圣永制药有限公司		
受检地址	北京市通州区于家务聚富苑工业区聚和四街 3 号 2 幢		
采样日期	2022.04.12	检测日期	2022.04.12
检测项目	氮氧化物		
检测依据	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014		
主要检测仪器及编号	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E ZKLJ-YQ-2405		
依据客户要求 进行标准限值评价	锅炉大气污染物排放标准 DB11/ 139-2015		
备注	/		
编制人	赵丹丹		
审核人	李晓明		
批准人	封气		
签发日期	2022.4.14		

地址: 北京经济技术开发区景园街 10 号 B 座 2 层

地址: 北京市大兴区永源路 15 号北京建筑大学学院楼 B 座西侧实验室 4 层

电话: 010-67863343



ZKLJ-TRD3154 2021/10/01

检测报告

TEST REPORT

报告编号: ZKLJ-G-20220414-009

第 2 页 共 2 页

排气筒名称	DA007 1#锅炉排气筒	
锅炉名称型号/编号	WNS2-1.0-Q	
投运日期	2016.03	
燃料种类	天然气	
测点截面面积(m ²)	0.196	
排气筒高度(m)	15	
采样日期	2022.04.12	
锅炉负荷(%)	89	
大气压(kPa)	100.3	
烟气温度(°C)	85.6	
烟气湿度(%)	6.6	
烟气平均流速(m/s)	4.31	
含氧量(%)	5.9	
工况废气量(m ³ /h)	3041	
标况废气量(m ³ /h)	2141	
检测项目	检测结果	标准限值
氮氧化物排放浓度(mg/m ³)	58	/
氮氧化物折算浓度(mg/m ³)	67	80
氮氧化物排放速率(kg/h)	0.12	/

地址: 北京经济技术开发区景园街 10 号 B 座 2 层

地址: 北京市大兴区永源路 15 号北京建筑大学学院楼 B 座西侧实验室 4 层

电话: 010-67863343