



检测报告

委托单位: 北京圣永制药有限公司

检测类别: 委托检测

样品类别: 废气

报告日期: 2025 年 04 月 17 日

北京华成星科检测服务有限公司

Beijing Huacheng Xingke Testing Service Co., Ltd



检测信息

受检单位(项目)名称		北京圣永制药有限公司			
受检单位地址		北京市通州区于家务聚富苑工业区聚和四街3号2幢			
样品来源		现场采集	样品状态		——
采样日期		2025.04.14	检测日期		2025.04.14
样品编号		——			
类别	检测项目	检出限	检测标准(方法)		主要检测仪器及编号
固定污染源 废气	氮氧化物	3mg/m³	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》/HJ 693-2014		自动烟尘烟气测试仪 GH-60E、YQ-234
备注	排气筒高度由受测单位提供。				
以下空白					



检测结果

1、固定污染源废气的检测结果

2025.04.14 检测结果

采样位置	DA007(1号锅炉)检测口		
生产设备投运日期	2016.3	生产设备名称	WNS2-1.0-Q
主要燃料	燃气	净化设备名称	低氮燃烧
截面积(m²)	0.196	烟囱高度(m)	15
参数	检测结果	执行标准及限值 (DB 11/139-2015)	是否符合
烟气含氧量 (%)	3.9	/	/
废气平均温度 (°C)	78.2	/	/
废气平均湿度 (%)	8.1	/	/
废气平均流速 (m/s)	4.97	/	/
标况平均废气量 (m³/h)	2489	/	/
氮氧化物的浓度 (mg/m³)	30	/	/
氮氧化物的折算浓度 (mg/m³)	31	80mg/m³	符合
氮氧化物排放速率 (kg/h)	0.075	/	/



报告编制人:	张同回	授权签字人:	蔺红利
审核人:	张五香	签发日期:	2025年04月17日

以下空白