



# 检测报告

委托单位: 北京圣永制药有限公司

检测类别: 委托检测

样品类别: 废气

报告日期: 2025 年 05 月 10 日

北京华成星科检测服务有限公司  
Beijing Huachengxingke Testing Service Co., Ltd





检测信息

|             |               |                         |                                      |                            |
|-------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 受检单位（项目）名称  |               | 北京圣永制药有限公司              |                                      |                            |
| 受检单位地址      |               | 北京市通州区于家务聚富苑工业区聚和四街3号2幢 |                                      |                            |
| 样品来源        | 现场采集          | 样品状态                    | ——                                   |                            |
| 采样日期        | 2025.05.08    | 检测日期                    | 2025.05.08                           |                            |
| 样品编号        | ——            |                         |                                      |                            |
| 类别          | 检测项目          | 检出限                     | 检测标准（方法）                             | 主要检测仪器及编号                  |
| 固定污染源<br>废气 | 氮氧化物          | 3mg/m <sup>3</sup>      | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》/HJ 693-2014 | 自动烟尘烟气测试仪<br>GH-60E、YQ-214 |
| 备注          | 排气筒高度由受测单位提供。 |                         |                                      |                            |
| 以下空白        |               |                         |                                      |                            |



## 检测结果

## 1、固定污染源废气的检测结果

2025.05.08 检测结果

| 采样位置                           | DA007 (1号锅炉) 检测口 |                             |            |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------|------------|
| 生产设备投运日期                       | 2016.3           | 生产设备名称                      | WNS2-1.0-Q |
| 主要燃料                           | 燃气               | 净化设备名称                      | 低氮燃烧       |
| 截面积(m <sup>2</sup> )           | 0.196            | 烟囱高度(m)                     | 15         |
| 参数                             | 检测结果             | 执行标准及限值<br>(DB 11/139-2015) | 是否符合       |
| 烟气含氧量 (%)                      | 4.3              | /                           | /          |
| 废气平均温度 (°C)                    | 68.6             | /                           | /          |
| 废气平均湿度 (%)                     | 7.4              | /                           | /          |
| 废气平均流速 (m/s)                   | 5.16             | /                           | /          |
| 标况平均废气量 (m <sup>3</sup> /h)    | 2687             | /                           | /          |
| 氮氧化物的浓度 (mg/m <sup>3</sup> )   | 39               | /                           | /          |
| 氮氧化物的折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 41               | 80mg/m <sup>3</sup>         | 符合         |
| 氮氧化物排放速率 (kg/h)                | 0.105            | /                           | /          |

报告编制人: 张田田

授权签字人: 蔺红利

审核人: 任玉香

签发日期: 2025年05月10日

以下空白